	ZONA LIBRE DE COLÓN		MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
	Revisión:02	Fecha: 25-7-2016	
	Dirección de Ingeniería y Mantenimiento		
	Departamento de Plantas y Alcantarillados		
	Mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas negras.		

1.0 PROPOSITO:

Programar todo el mantenimiento de las instalaciones físicas y de equipo en las tres Plantas de Tratamiento de Aguas Negras.


2.0 RESPONSABLES:

Director de Ingeniería y Mantenimiento
 Jefe del Departamento de Plantas y Alcantarillados
 Trabajadores Manuales de Sección de Tratamiento de Aguas Negras
 Secretaria.

3.0 PROCEDIMIENTO:

- 3.1 El Jefe del Departamento de Plantas y Alcantarillados coordina con los trabajadores manuales de la Sección de Tratamiento de Aguas Negras el mantenimiento de todo el sistema eléctrico /mecánico cada mes. Se utiliza el formulario 15,702-16
- 3.2 Los Trabajadores Manuales detectan anomalías que se presenten o se susciten en el sistema eléctrico, hacen referencia verbal al Jefe de Planta y Alcantarillados para que confeccione Orden de Trabajo que es enviada a la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento para que sea aprobada por el Director, una vez aprobada es enviada al departamento de Edificaciones y calles para solicitarle un electricista que diagnostique y repare el daño informado por los trabajadores Manuales.
- 3.3 El Jefe del Departamento de Plantas y Alcantarillados verifica con los Trabajadores Manuales el funcionamiento de las bombas sumergibles y las bombas de succión vertical cada mes. Se utiliza formulario 15,702-16.
 En caso de presentarse algún desperfecto en las bombas se procede a generar una requisición la cual es confeccionada por la Secretaria solicitando la reparación de la bomba y enviada al Departamento de Compras. Una vez reparada la bomba se pone en funcionamiento y se genera un informe a la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento para su anuencia. La Secretaria archiva el informe correspondiente.

Código: P-D.I.M.-D.P.A. S.T.A.N.- 01	Aprobado por:	Página 1 de 3
--	---------------	---------------

	ZONA LIBRE DE COLÓN		MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
	Revisión:02	Fecha: 25-7-2016	
	Dirección de Ingeniería y Mantenimiento		
	Departamento de Plantas y Alcantarillados		
	Mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas negras.		

4.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Código	Título
	Informe mensual
15,702-16	Mantenimiento en las Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales.
	Instructivo para los Trabajadores manuales de las Secciones de Tratamientos de Aguas Negras, Bombeo y Drenajes Pluviales.

5.0 HISTORIAL DE MODIFICACIONES

Fecha	Modificación
05-12-03	P. D. F. y M. D. P. y A. S. M. y A. N. – 01 Título Modificado
	P. D. I. – M. D. P. y A. – A. N. – 02 Fusionado
25-07-16	Modificación del procedimiento en general.